

АКТ № *8/1*

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

г.Москва

(место составления акта)

18.08.2022  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Префектурой ЗАО г. Москвы от 15.04.2022г. №219-РП

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 15.04.2022 г., утвержденной Префектом ЗАО г. Москвы А.О. Александровым (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с **2022**г. по **2023**г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду Общества с ограниченной ответственностью «Оберег Центр» (полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)\*\*

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
	Жилой дом	г.Москва, ул.Пырьева, дом 9, корпус 1

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила

- 1) объект проверки готов к отопительному периоду
- 2) объект проверки ~~будет~~ готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией
- 3) объект проверки не готов к отопительному периоду  
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, ненужное зачеркнуть)

Приложение к акту проверки готовности № 8/1 от 18.08.22 к отопительному периоду 2022/2023 гг., являющееся его неотъемлемой частью на 1 листах

Участники комиссии:

*А.Г. Войлошников*  
(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ООО «Оберег Центр» *А.Г. Войлошников*

*А.Г. Войлошников*  
(подпись, расшифровка подписи)

*А.Г. Войлошников*  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 18 » 08 2022г. Общество с ограниченной ответственностью  
ООО «Оберег Центр»

А.Г. Войлошников

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


Приложение к акту проверки готовности № 87 от 19.08.24 к отопительному периоду 2022/2023 гг.

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Примечание	Выявленные замечания Да/Нет	Дата устранения замечаний
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;		нет	
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;		нет	
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;		нет	
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;		нет	
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;	Удовлетворительно	нет	
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;	Удовлетворительно	нет	
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки;	В рабочем состоянии	нет	
8.1	наличие и работоспособность приборов учета (Филиал № 11);		нет	
8.2	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (Экспл. Филиалы);		нет	
9	работоспособность защиты систем теплопотребления;		нет	
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки;		нет	
11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;		нет	
12	плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях);		нет	
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;		нет	
14	отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;	Отсутствует	нет	
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);	Войлошников А.Г. 8-(905) 550-88-11	нет	
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);	10 АТМ, 15 минут	нет	
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий			

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Подписи сторон с расшифровками:

Экспл. Филиал № 7 ПАО «МОЭК»

  
 Потребитель

Потребитель

  
 "Оберег Центр"  
 Obereg Center

Отделение сбыта №    Филиал № 11 «Горэнергосбыт»